令和8年度　排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/㎥N

回　数	（上段）排ガス採取日 （下段）結果が得られた日	測定結果	
		1号炉	2号炉
1回目	令和８年５月15日 令和８年６月17日	0.000028	0.00013
2回目	令和８年８月28日 令和８年９月29日	0.0000028	0.0058
3回目			
4回目			

※測定位置は、各号炉の煙突内

単位：ng-TEQ/㎥N

法　規　制　値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回　数	（上段）排ガス採取日 （下段）結果が得られた日	項　　目	単 位	１号炉	２号炉
１回目	令和８年５月 15 日 令和８年６月 17 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	10	5.4
		窒 素 酸 化 物	ppm	24	15
		塩　化　水　素	ppm (mg/㎥)	8.6 14	8.6 14
２回目	令和８年８月 28 日 令和８年９月 29 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	2.8	0.6
		窒 素 酸 化 物	ppm	27	14
		塩　化　水　素	ppm (mg/㎥)	4.9 8	1.2 2
３回目		ば　い　じ　ん	g/㎥N		
		硫 黄 酸 化 物	ppm		
		窒 素 酸 化 物	ppm		
		塩　化　水　素	ppm (mg/㎥)		
４回目		ば　い　じ　ん	g/㎥N		
		硫 黄 酸 化 物	ppm		
		窒 素 酸 化 物	ppm		
		塩　化　水　素	ppm (mg/㎥)		

※測定位置は、各号炉の煙突内

項　　目	単位	法規制値	環境保全協定値
ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.04 以下	0.02 以下
硫 黄 酸 化 物	ppm	―	30 以下
窒 素 酸 化 物	ppm	250 以下	50 以下
塩　化　水　素	ppm	約 430 以下	43 以下