令和 6(2024)年度　排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/㎥N

回　　数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	令和6(2024)年5月17日	0.000029	0.00049
第2回目	令和6(2024)年8月23日	0	0
第3回目	令和6(2024)年12月20日	0.00027	0.00067
第4回目	令和7(2025)年2月21日	0.0013	0.0036

単位：ng-TEQ/㎥N

法　規　制　値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回　数	測 定 日	項　　目	単 位	１号炉	２号炉
第１回目	令和６(2024)年 ５月 17 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	10	9.3
		窒 素 酸 化 物	ppm	14	14
		塩　化　水　素	ppm	8.6	4.9
			(mg/㎥)	14	8
第２回目	令和６(2024)年８月 23 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	4.4	7.5
		窒 素 酸 化 物	ppm	29	21
		塩　化　水　素	ppm	4.3	8.6
			(mg/㎥)	7	14
第３回目	令和６(2024)年 12 月 20 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	5.9	9.5
		窒 素 酸 化 物	ppm	26	22
		塩　化　水　素	ppm	4.3	12.3
			(mg/㎥)	7	20
第４回目	令和７(2025)年２月 21 日	ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.001 未満	0.001 未満
		硫 黄 酸 化 物	ppm	8.4	7.4
		窒 素 酸 化 物	ppm	44	21
		塩　化　水　素	ppm	6.8	10.5
			(mg/㎥)	11	17

項　　目	単位	法規制値	環境保全協定値
ば　い　じ　ん	g/㎥N	0.04 以下	0.02 以下
硫 黄 酸 化 物	ppm	―	30 以下
窒 素 酸 化 物	ppm	250 以下	50 以下
塩　化　水　素	ppm	約 430 以下	43 以下