

令和 5(2023)年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³ N

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	令和5(2023)年5月19日	0.00018	0.0021
第2回目	令和5(2023)年8月18日	0.00041	0.00078
第3回目			
第4回目			

単位 : ng-TEQ/m³ N

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	令和5(2023)年5月19日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	22	12
		窒素酸化物	ppm	28	12
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	20 12.3	20 12.3
第2回目	令和5(2023)年8月18日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	6.2	0.8
		窒素酸化物	ppm	21	18
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	7 4.3	6 3.7
第3回目		ばいじん	g/m ³ N		
		硫黄酸化物	ppm		
		窒素酸化物	ppm		
		塩化水素	ppm (mg/m ³)		
第4回目		ばいじん	g/m ³ N		
		硫黄酸化物	ppm		
		窒素酸化物	ppm		
		塩化水素	ppm (mg/m ³)		

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下