

令和2(2020)年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m³N

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	令和2(2020)年5月15日	0.000062	0.00010
第2回目	令和2(2020)年9月25日	休炉のため未計測	0.0080
第3回目	令和3(2021)年2月10日	0.00021	0.0048

単位：ng-TEQ/m³N

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	令和2(2020)年5月15日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	25	23
		窒素酸化物	ppm	44	17
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	25.2 41	24.6 40
第2回目	令和2(2020)年9月25日	ばいじん	g/m ³ N	休炉のため 未計測	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm		6
		窒素酸化物	ppm		29
		塩化水素	ppm (mg/m ³)		6.8 11
第3回目	令和3(2021)年2月10日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	10	16
		窒素酸化物	ppm	28	18
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	15.4 25	13.5 22
		ばいじん	g/m ³ N		
		硫黄酸化物	ppm		
		窒素酸化物	ppm		
		塩化水素	ppm (mg/m ³)		

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下