

令和元(2019)年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³ N

回 数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	令和元(2019)年5月16日	0.0000019	0.0028
第2回目	令和元(2019)年8月9日	0.00044	0.0040
第3回目	令和元(2019)年12月17日	0.00020	0.00089
第4回目	令和2(2020)年2月18日	0.0000010	0.000047

単位 : ng-TEQ/m³ N

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	令和元(2019)年 5月16日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	9.9	15
		窒素酸化物	ppm	23	22
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	14.8 24	13.5 22
第2回目	令和元(2019)年 8月9日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	6.2	6.0
		窒素酸化物	ppm	28	36
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	5.5 9	9.2 15
第3回目	令和元(2019)年 12月17日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	5	11
		窒素酸化物	ppm	24	15
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	4.3 7	11.1 18
第4回目	令和2(2020)年 2月18日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	6.7	13
		窒素酸化物	ppm	30	41
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	6.2 10	10.5 17

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04 以下	0.02 以下
硫黄酸化物	ppm	—	30 以下
窒素酸化物	ppm	250 以下	50 以下
塩化水素	ppm	約 430 以下	43 以下