

平成 30(2018)年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³ N

回 数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成30(2018)年5月17日	0.0000041	0.000047
第2回目	平成30(2018)年8月17日	0.0000030	0.0000016
第3回目	平成30(2018)年12月13日	0.00017	0.00091
第4回目	平成31(2019)年2月14日	0.0017	0.0012

単位 : ng-TEQ/m³ N

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	平成30(2018)年5月17日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	4.5	11
		窒素酸化物	ppm	11	18
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	9.2 15	11.1 18
第2回目	平成30(2018)年8月17日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	2.2	12.0
		窒素酸化物	ppm	27	22
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	4.9 8	4.9 8
第3回目	平成30(2018)年12月13日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	7.0	10
		窒素酸化物	ppm	31	21
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	4.3 7	6.2 10
第4回目	平成31(2019)年2月14日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	8.1	6.2
		窒素酸化物	ppm	10	13
		塩化水素	ppm (mg/m ³)	3.1 5	1.8 3

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下