

## 平成26年度 排ガス等の測定状況

### ◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成26年5月20日	0.0000018	0.00023
第2回目	平成26年9月9日	0.0000096	0.0000060
第3回目	平成26年12月16日	0.0000058	0.0000069
	平成27年1月19日		
第4回目	平成27年2月17日	0.0000048	0.0000033

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

## ◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	平成26年5月20日	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	2.6	6.8
		窒素酸化物	ppm	30	25
		塩化水素	ppm (mg/m <sup>3</sup> )	5.5 9	18.4 30
第2回目	平成26年9月9日	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.001未満	0.0001未満
		硫黄酸化物	ppm	4.2	5.6
		窒素酸化物	ppm	24	15
		塩化水素	ppm (mg/m <sup>3</sup> )	6.1 10	7.4 12
第3回目	平成26年12月16日 平成27年1月19日	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.001未満	0.0001未満
		硫黄酸化物	ppm	3.3	5.8
		窒素酸化物	ppm	24	26
		塩化水素	ppm (mg/m <sup>3</sup> )	9.8 16	12.2 20
第4回目	平成27年2月17日	ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3.6	3.3
		窒素酸化物	ppm	36	15
		塩化水素	ppm (mg/m <sup>3</sup> )	6.8 11	27.1 44

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下