

平成25年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m³N

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成25年6月18日	0.000017	0.00014
第2回目	平成25年9月18日	0.00014	0.00020
第3回目	平成25年12月19日	0.00012	0.0000045
第4回目	平成26年3月13日	0.00021	0.00013

単位：ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	平成25年6月18日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1.1	5.9
		窒素酸化物	ppm	19	33
		塩化水素	ppm	3.6	1.8
第2回目	平成25年9月18日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1.9	4.9
		窒素酸化物	ppm	20	23
		塩化水素	ppm	7.4	4.3
第3回目	平成25年12月19日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1.2	2.4
		窒素酸化物	ppm	25	27
		塩化水素	ppm	6.8	9.2
第4回目	平成26年3月13日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1.4	3.1
		窒素酸化物	ppm	25	29
		塩化水素	ppm	4.3	6.1

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下