

平成23年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m³N

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成23年6月24日	0.00018	0.00060
第2回目	平成23年8月22日	0.000097	0.0000052
第3回目	平成23年12月21日	0.0000020	0.0021
第4回目	平成24年3月7日	0.0000045	0.0000099

単位：ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	平成23年6月24日	ばいじん	g/N m ³	0.001	0.001
		硫黄酸化物	ppm	9.2	8.0
		窒素酸化物	ppm	32	33
		塩化水素	ppm	24	17
第2回目	平成23年8月22日	ばいじん	g/N m ³	0.001	0.002
		硫黄酸化物	ppm	2.2	6.5
		窒素酸化物	ppm	45	48
		塩化水素	ppm	5	7
第3回目	平成23年12月21日	ばいじん	g/N m ³	0.0002	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	4.4	7.2
		窒素酸化物	ppm	33	28
		塩化水素	ppm	8	16
第4回目	平成24年3月7日	ばいじん	g/N m ³	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3.3	4.2
		窒素酸化物	ppm	17	18
		塩化水素	ppm	8	9

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下