

平成22年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成22年5月25日	0.0011	0.00059
第2回目	平成22年9月2日	0.00070	0.00057
第3回目	平成22年12月15日	0.00047	0.0000057
第4回目	平成23年2月25日	0.00039	0.0000092

単位 : ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	平成22年5月25日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	0.025	0.9
		窒素酸化物	ppm	22	44
		塩化水素	ppm	13	18
第2回目	平成22年9月2日	ばいじん	g/m ³ N	0.002	0.001
		硫黄酸化物	ppm	0.5未満	0.8
		窒素酸化物	ppm	37	36
		塩化水素	ppm	40	24
第3回目	平成22年12月15日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1.3	2.9
		窒素酸化物	ppm	47	19
		塩化水素	ppm	13	17
第4回目	平成23年2月25日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3.2	3.7
		窒素酸化物	ppm	27	12
		塩化水素	ppm	6	7

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下