

平成21年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m³

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成21年 5月26日	0.000030	0.0018
第2回目	平成21年 8月28日	0.002400	0.00000046
第3回目	平成21年12月17日	0.000650	0.0043
第4回目	平成22年 3月5日	0.0083	0.000000075

単位：ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	21年5月26日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3	2
		窒素酸化物	ppm	31	32
		塩化水素	ppm	8	4
第2回目	21年8月28日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.002未満
		硫黄酸化物	ppm	1	2
		窒素酸化物	ppm	30	11
		塩化水素	ppm	2	3未満
第3回目	21年12月17日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	1未満	1未満
		窒素酸化物	ppm	37	34
		塩化水素	ppm	3未満	4
第4回目	22年3月5日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.002未満
		硫黄酸化物	ppm	1未満	2
		窒素酸化物	ppm	37	30
		塩化水素	ppm	4	7

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下