

平成20年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位：ng-TEQ/m³

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成20年5月16日	0.00011	0.0000013
第2回目	平成20年8月20日	0.020	0.00039
第3回目	平成20年12月26日	0.0039	0.0037
第4回目	平成21年3月25日	0.00020	0.00011

単位：ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	20年5月16日	ばいじん	g/m ³ N	0.002	0.001
		硫黄酸化物	ppm	9	2
		窒素酸化物	ppm	37	38
		塩化水素	ppm	14	9
第2回目	20年8月20日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	6.4	2.4
		窒素酸化物	ppm	25	35
		塩化水素	ppm	19	9
第3回目	20年12月26日	ばいじん	g/m ³ N	0.001 未満	0.001
		硫黄酸化物	ppm	5.6	4.9
		窒素酸化物	ppm	34	44
		塩化水素	ppm	21	18
第4回目	21年3月25日	ばいじん	g/m ³ N	0.004	0.001 未満
		硫黄酸化物	ppm	3.0	3.2
		窒素酸化物	ppm	30	48
		塩化水素	ppm	10	6

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04 以下	0.02 以下
硫黄酸化物	ppm	—	30 以下
窒素酸化物	ppm	250 以下	50 以下
塩化水素	ppm	約 430 以下	43 以下