

平成 19年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³

回数	測定年月日	測定結果	
		1号炉	2号炉
第1回目	平成19年5月23日	0.00037	0
第2回目	平成19年8月31日	0.0000013	0.00016
第3回目	平成19年12月14日	0	0.00023
第4回目	平成20年2月7日	0.00033	0

単位 : ng-TEQ/m³

法規制値	1.00
ガイドライン値	0.10
環境保全協定値	0.05

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
第1回目	19年5月23日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	7	7
		窒素酸化物	ppm	26	31
		塩化水素	ppm	9	16
第2回目	19年8月31日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3	2
		窒素酸化物	ppm	26	45
		塩化水素	ppm	6	5
第3回目	19年12月14日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	3	7
		窒素酸化物	ppm	43	42
		塩化水素	ppm	3	13
第4回目	20年2月7日	ばいじん	g/m ³ N	0.001未満	0.001未満
		硫黄酸化物	ppm	8	5
		窒素酸化物	ppm	37	27
		塩化水素	ppm	15	9

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04以下	0.02以下
硫黄酸化物	ppm	—	30以下
窒素酸化物	ppm	250以下	50以下
塩化水素	ppm	約430以下	43以下