

平成 15 年度 排ガス等の測定状況

◎排ガス中のダイオキシン類測定結果

単位 : ng-TEQ/m³N

回 数	測定年月日	測定結果	
		1 号炉	2 号炉
第 1 回目	平成 15 年 9 月 25 日	0.0022	0.0015
第 2 回目	平成 15 年 11 月 26 日	0.0051	0.036
第 3 回目	平成 16 年 2 月 17 日	0.000095	0.0014

単位 : ng-TEQ/m³N

法 規 制 値	1.0
ガイドライン値	0.1
環境保全協定値	0.05 以下

◎排ガス中のばい煙測定結果

回数	測定日	項目	単位	1号炉	2号炉
—	16年3月23日	ばいじん	g/m ³ N	0.007 未満	0.005 未満
		硫黄酸化物	ppm	5 未満	5 未満
		窒素酸化物	ppm	24	36
		塩化水素	ppm	6	12

項目	単位	法規制値	環境保全協定値
ばいじん	g/m ³ N	0.04 以下	0.02 以下
硫黄酸化物	ppm	—	30 以下
窒素酸化物	ppm	250 以下	50 以下
塩化水素	ppm	約 430 以下	43 以下