

3. 水質悪化時の措置（廃掃法施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料）

該当なし

4. 残余埋立容量（廃掃法施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料）

残余の埋立容量の測定（総埋立量51,000m ³ ）	
測定年月日	令和6年3月14日
測定結果	46,711.15 m ³

※最終覆土4,500m³含む

5. 処理水(放流水)水質検査 (廃掃法施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		4月19日	5月24日	6月21日	7月25日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月18日	1月24日	2月21日	3月18日
結果が得られた日		4月26日	5月31日	6月27日	8月7日	8月30日	9月27日	10月27日	11月22日	12月28日	2月1日	2月27日	3月25日
水素イオン濃度(pH)	5.6~8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.0	6.3	5.3	7.2	7.0	5.6	7.1	6.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	5.4	3.6	3.0	> 1	1.0	2.4	1.5	1.0	7.3	7.8	1.4	2.1
化学的酸素要求量(COD)	90mg/L以下	140	140	120	120	28	34	38	31	63	38	60	54
浮遊物質(SS)	60mg/L以下	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2
アルキル水銀化合物	検出されないこと									不検出			
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005mg/L以下									<0.0005			
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下									<0.003			
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下									<0.01			
有機燐化合物	1mg/L以下									<0.1			
六価クロム化合物	0.5mg/L以下									<0.05			
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下									<0.01			
シアン化合物	1mg/L以下									<0.1			
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下									<0.0005			
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下									<0.01			
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下									<0.01			
ジクロロメタン	0.2mg/L以下									<0.02			
四塩化炭素	0.02mg/L以下									<0.002			
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下									<0.004			
一・一・ジクロロエチレン	0.2mg/L以下									<0.1			
シス一・一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下									<0.04			
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下									<0.3			
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下									<0.006			
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下									<0.002			

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	基準値									12月18日			
結果が得られた日										12月18日			
チウラム	0.06mg/L以下									<0.006			
シマジン	0.03mg/L以下									<0.003			
チオベンカルブ	0.2mg/L以下									<0.02			
ベンゼン	0.1mg/L以下									<0.01			
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下									<0.01			
一・四―ジオキサン	0.5mg/L以下									<0.05			
ほう素及びその化合物	50mg/L以下									<1			
ふつ素及びその化合物	15mg/L以下									<0.8			
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/L以下									3			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	5mg/L以下									<1			
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油類含有量）	30mg/L以下									<1			
フェノール類含有量	5mg/L以下									<0.5			
銅含有量	3mg/L以下									<0.3			
亜鉛含有量	2mg/L以下									<0.2			
溶解性鉄含有量	10mg/L以下									<1			
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下									<1			
クロム含有量	2mg/L以下									<0.2			
大腸菌群数	3,000個/cm ³ 以下									<30			
窒素含有量	120mg/L以下									17			
燐含有量	16mg/L以下									<1			
ダイオキシン類	10pg-TEQ/L以下												

【備考】 処理した水は、埋立地内の散水に循環再利用するため、施設外への放流はない（無放流循環方式）

6. 地下水水質検査（廃掃法施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料）

項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日			4月19日	5月24日	6月21日	7月25日	8月23日	9月20日	10月18日	11月15日	12月18日	1月24日	2月21日	3月18日
結果が得られた日			4月26日	5月31日	6月28日	8月4日	8月28日	9月27日	10月27日	11月22日	12月28日	2月1日	2月28日	3月26日
塩化物イオン	上流	-	2.8	3.8	3.6	2.8	5.1	3.5	3.1	3.5	2.8	2.9	3.6	3.4
	下流		3.2	4.6	2.6	2.9	3.3	2.6	2.4	2.6	3.5	2.7	4.5	2.8
電気伝導率 (EC)	上流	-	6.5	7.2	8.8	10	12	10	7.5	8	8.8	6.3	6.3	7.3
	下流		4.0	5.5	3.3	3.4	3.6	3.3	3.2	3.5	3.6	3.2	4.1	3.1
アルキル水銀	上流	検出されないこと									不検出			
	下流					不検出							不検出	
総水銀	上流	0.005mg/L以下									<0.00005			
	下流					<0.00005							<0.00005	
カドミウム	上流	0.003mg/L以下									<0.0003			
	下流					<0.0003							<0.0003	
鉛	上流	0.01mg/L以下									0.009			
	下流					<0.001							0.002	
六価クロム	上流	0.05mg/L以下									<0.005			
	下流					<0.005							<0.005	
砒素	上流	0.01mg/L以下									<0.001			
	下流					<0.001							<0.001	
全シアン	上流	検出されないこと									不検出			
	下流					不検出							不検出	
ポリ塩化ビフェニル	上流	検出されないこと									不検出			
	下流					不検出							不検出	
トリクロロエチレン	上流	0.03mg/L以下									<0.001			
	下流					<0.001							<0.001	
テトラクロロエチレン	上流	0.01mg/L以下									<0.001			
	下流					<0.001							<0.001	

項目		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日						7月25日						12月18日			
結果が得られた日						8月4日						12月28日			
ジクロロメタン	上流	0.02mg/L以下									<0.002				
	下流					<0.002							<0.002		
四塩化炭素	上流	0.002mg/L以下									<0.0002				
	下流					<0.0002							<0.0002		
一・二・ジクロロエタン	上流	0.004mg/L以下									<0.0004				
	下流					<0.0004							<0.0004		
一・一・一・ジクロロエチレン	上流	0.02mg/L以下									<0.01				
	下流					<0.01							<0.01		
一・二・ジクロロエチレン	上流	0.04mg/L以下									<0.004				
	下流					<0.004							<0.004		
一・一・一・トリクロロエタン	上流	1mg/L以下									<0.1				
	下流					<0.1							<0.1		
一・一・二・トリクロロエタン	上流	0.006mg/L以下									<0.0006				
	下流					<0.0006							<0.0006		
一・三・ジクロロプロペン	上流	0.002mg/L以下									<0.0002				
	下流					<0.0002							<0.0002		
チウラム	上流	0.006mg/L以下									<0.0006				
	下流					<0.0006							<0.0006		
シマジン	上流	0.003mg/L以下									<0.0003				
	下流					<0.0003							<0.0003		
チオベンカルブ	上流	0.02mg/L以下									<0.002				
	下流					<0.002							<0.002		
ベンゼン	上流	0.01mg/L以下									<0.001				
	下流					<0.001							<0.001		

